
















STATYSTYKA POWIATOWA  
w DĘBICY  
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28  
-6-




**LEGENDA:**

- |   |   |
|---|---|
|    | Oprawa świetłówkowa 2X36W D-O EVG ns. IP44 /np. TRIO/           |
|    | Awaryjna oprawa świetłówkowa 2X36W D-O EVG ns. IP44 /np. TRIO / |
|   | Oprawa świetłówkowa SRN 2X36W P-A EVG ns. IP20 /np. SRN/        |
|  | Oprawa świetłówkowa 2X58W P-A EVG ns. IP20 /np. SRN/            |
|  | Moduł świetłówkowy LS 1X36W EVG zwieszany IP20                  |
|  | Moduł AW  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego np. OP3-S2x1TA2N                  |
|  | - łącznik 1-biegunowy p/t 10A 230V IP20                         |
|  | - łącznik świecznikowy p/t 10A 230V IP20                        |
|  | - łącznik schodowy p/t 10A 230V IP20                            |
|  | - gniazdo wtykowe p/t 16A 230V IP20                             |
|  | - gniazdo wtykowe p/t 44A 230V IP20                             |
|  | - wentylator załączany z oświetleniem                           |
|  | - gniazdo wtykowe, montaż p/t, 1xRJ45                           |

PRZEWODY:

UTP 4x2x0,5mm kat 5e - do gniazd internetowych i telefonicznych

 <b>K R S T U D I O</b>		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DEBICA UL. LIGEZW 4 4 TEL. 603 79 92 01	
<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b>			
Temat: <b>PROJEKT REMONTU BUDYNKU GMINY W JODŁOWEJ</b>		Skala: <b>1:50</b>	
Inwestor: <b>Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa</b>		Data opracowania: <b>Grudzień 2012r</b>	
Lokalizacja: <b>Jodłowa, gm. Jodłowa, dz. nr. ewld. 1886,1885</b>		Nr rysunku: <b>F-1</b>	
Przedmiot rysunku: <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIETRA</b>			
Projektował: <b>mgr Inz. Tomasz Plekos PDK/0144/PWDE/04</b>			
Opracował: <b>mgr Inz. Tomasz Plekos PDK/0144/PWDE/04</b>			