

Informacja: Od kratownic oraz rzutnika poprowadzic osobne kable FTP 4x2x0,5 do pomieszczenia sterowni, wykorzystać w tym celu projektowane koryto kablowe.

Legenda:

1	Oprawa LED 1500 zw ED 4250lm 840 PLX
2	Oprawa LED kinkiet 35D 6X1W
3	Oprawa LED NT 3650 840 BIALY
4	Oprawa LED NT 4850 840 BIALY
5	Oprawa LED 1299 ED 4900lm 840 GEN2
6	Oprawa LED 4600 840 IP44
7	Oprawa LED 7100 840 IP44
8	Oprawa LED IP44 600
9	Oprawa awaryjna LED 2W M2 NM
10	Oprawa awaryjna LED 2W C1 NM
11	Oprawa awaryjna S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_pictogram
12	Oprawa awaryjna S_W1_NM_1LED_ST_AT_DATA COLD
13	Oprawa awaryjna 7LED_ECO_ST_AT_DATA

- łącznik 1-biegunowy p/t lub n/t 10A 230V IP20
- łącznik świecznikowy p/t lub n/t 10A 230V IP20
- łącznik schodowy p/t lub n/t 10A 230V IP20
- gniazdo wtykowe p/t lub n/t 16A 230V IP44
- gniazdo wtykowe p/t lub n/t 16A 230V IP20
- PE miejscowe połączenie wyrównawcze
- 100 Przewody ułożone w korytacie stalowym 100mm, montarz pod sufitem od kratownic do pom. sterowni, obudowa z płyt gipskartonowych z 4 drzwiczkami rewizyjnymi na całej długości obudowy
- TS□ Tablica sterowania oświetleniem sali dla publiczności, podtynkowa, 1x12 z drzwiczkami na kluczyk z zamkiem patentowym, oraz sterowanie wentylatorami wyciągowymi w sali dla publicznosci
- TS□1 Tablica sterowania oświetleniem sceny, podtynkowa, 1x12 z drzwiczkami na kluczyk z zamkiem patentowym, w tablicy przewidzieć łącznik do sterowania kurtyną
- Wypust elektryczny 1-f z zapasem przewodu 1m
- (W) Wentylator załączany wraz z oświetleniem

Temat: *Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej*	Inwestor: Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa	Projektant: mgr inż. Tomasz Piękoś PDK/0144/PWOE/04	Faza/Branża: PB/Elektryczna	Data: 12/2016r.
Nazwa rys.: Instalacja elektryczna przebudowywanych pomieszczeń na parterze	Lokalizacja: działka nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa	Sprawdzający: mgr inż. Paweł Piękoś PDK/0096/POOE/09	Skala: 1:100	Numer rys.: E_P1