

			RG/1	RG/2	RG/3	RG/4	RG/5	RG/6	RG/7	RG/8	RG/9	RG/10
400V/230V			1,22kW	0,17kW	0,17kW	0,06kW	0,16kW	0,2kW	0,05kW	2,1kW	1,8kW	2,1kW
Zasilanie z ZKP	Ochrona przeciw przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie ogólne pomieszczeń	Oświetlenie sali dla widzów	Oświetlenie sali dla widzów	Oświetlenie sali dla widzów kinkiety	Oświetlenie sceny	Oświetlenie sceny	Oświetlenie awaryjne lokalu	Gniazda pom. techniczne piętro	Gniazda sterownia piętro	Gniazda ogólne sala dla widzów

Pi=44,6kW
Po=31,2kW
kz=0.7
Ib=48,0A

TN-S

INWESTOR:	NAZWA DOKUMENTACJI:	NAZWA RYSUNKU:	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	NR RYSUNKU:
Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa	*Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej*	Schemat ideowy rozdzielnicy RG	mgr inż. Tomasz Piękoś PDK/0144/PWOE/04	mgr inż. Paweł Piękoś PDK/0096/POOE/09	E_S1/1