



Informacja: Od kratownic oraz rzutnika poprowadzić osobne kable FTP 4x2x0,5 do pomieszczenia sterowni, wykorzystać w tym celu projektowane koryta kablowe.

Legenda:

- 1 Dprawa LED 1500 zw ED 4250lm 840 PLX
- 2 Dprawa LED kinkiet 3SD 6X1W
- 3 Dprawa LED NT 3650 840 BIALY
- 4 Dprawa LED NT 4850 840 BIALY
- 5 Dprawa LED 1299 ED 4900lm 840 GEN2
- 6 Dprawa LED 4600 840 IP44
- 7 Dprawa LED 7100 840 IP44
- 8 Dprawa LED IP44 600
- 9 Dprawa awaryjna LED 2W M2 NM
- 10 Dprawa awaryjna LED 2W C1 NM
- 11 Dprawa awaryjna S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_picturean
- 12 Dprawa awaryjna S_M1_NM_1LED_ST_AT_DATA_COLD
- 13 Dprawa awaryjna 7LED_ECD_ST_AT_DATA
- Łącznik 1-biegunowy p/t lub n/t 10A 230V IP20
- Łącznik świecznikowy p/t lub n/t 10A 230V IP20
- Łącznik schodowy p/t lub n/t 10A 230V IP20
- gniazdo wtykowe p/t lub n/t 16A 230V IP44
- gniazdo wtykowe p/t lub n/t 16A 230V IP20
- gniazdo wtykowe p/t lub n/t 16A 230V IP20
- mielcose polczenie wyrównawcze
- Przewody ułożone w korytacie ściłowym 100mm, montarz pod sufitem od kratownic do pom. sterowni, obudowa z płyt gipsokartonowych z 4 drzwiczkami rewizyjnymi na całej długości obudowy
- Tablica sterowania oświetleniem sili dla publiczności, podtyrkowa, 1x12 z drzwiczkami na klucz z zamkiem potencjowym, w tablicy przewidzieć łącznik do sterowania kurtyną, oraz sterowanie wentylatorami wyciągowymi w sili dla publiczności
- Zasilanie wentylatora dachowego

Temat		Inwestor		Projektant		Data	
Przebudowa sali widowiskowej Węskiego Donu Kultury w Jodłowej		Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa		mgr inż. Tomasz Piękoś PDK/0144/PWOE/04		12/2016r.	
Nazwa rysu		Lokalizacja		Sprawdzający		Skala	
Instalacja elektryczna przebudowywanych pomieszczeń na piętrze		działka nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa		mgr inż. Paweł Piękoś PDK/0096/POOE/09		1:100	
						Numer rysu	
						E_P2	